

平成 30 年 11 月 1 日
国立大学法人筑波大学

筑波大学に設置されている制振ダンパーについて

平成 30 年 10 月 24 日報道された株式会社川金ホールディングスが公表した免震・制振装置の検査データ書き換えについて、本学の耐震改修工事で設置した制振装置が光陽精機株式会社※が製造した製品であることが判明した。

制振装置を出荷した株式会社川金コアテック※に確認したところ、設置した制振装置の一部に検査データが書き換えられている製品が含まれていることが分かった。

国土交通省は、所有者等関係者への丁寧な説明と、年内を目途に免震・制振性能への影響の検証などを光陽精機株式会社及び株式会社川金コアテックに指示しており、本学としてはこの検証結果を踏まえ対応を検討することとしているが、建物利用者の安全に関わる重大な事項であるため、株式会社川金コアテックに対し責任を持って早急に対応するよう強く要請している。

※本件の制振装置は、光陽精機株式会社が製造し、株式会社川金コアテックが出荷しており、両社は株式会社川金ホールディングスの子会社。

(制振ダンパー設置建物)

建物概要	工学系学系F棟 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階地下1階 延べ面積 20,088㎡
施工歴	1979年竣工、2009年3月耐震改修（制振装置設置）
制振ダンパー	72構面、144基
製造者	光陽精機株式会社

<本件に関する問い合わせ先>

筑波大学施設部施設企画課

TEL : 029-853-2283

E-mail : st.skikakuka#un.tsukuba.ac.jp

(送るときは#マークを@マークに変更
してください。)